

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmeversorgung Hallenbad 

Betreiber

Stadtwerke Bad Saulgau 



STADTWERKE
BAD
SAULGAU

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,19
Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,30
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	0 kg _{CO2eq} /kWh

Datenbasis von Januar 2018 bis Dezember 2020.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 30.07.2031.

ausgestellt am: 30.07.2021

Jens Maier

Gutachter-Nr.: FW609-195 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEBW0407_FW309-1u7_30072021_2 

